

臺中市政府建設局道路接管人本環境規範檢核表

一、基本資料

V1.0(108.09)

行政區		移交單位	
錄案日期		錄案文號	
案件名稱			

二、無障礙人行道

項次	項目	規範	檢核結果及說明	勾稽	
				符合	未符合
1	淨寬、淨高	人行道淨寬應大於 1.5 公尺，如因局部路段空間受限时，不得小於 0.9 公尺。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		人行道淨高應大於 2.1 公尺，且於通道側邊高度 0.6 至 2.1 間不得有 0.1 公尺之凸出物。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	縱坡度 橫坡度	人行道縱坡度宜小於 5%，不得大於 8.33%(1:12)。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		人行道橫坡度最小 0.5%，最大 5%。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	平臺	人行道淨寬不足 1.5 公尺者，應於適當地點設置平臺，平台長寬各 1.5 公尺以上，平臺間距宜小於 60 公尺。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	鋪面	表面應維持平順，宜採防滑材質。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		石材或磚材鋪面，其接縫處均應勾縫處理，勾縫完成後應與鋪面齊平。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	防護緣及 安全護欄	人行道高於相鄰地面 20 公分以上，應設置高度 5 公分以上之防護緣。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		人行道高於相鄰地面 75 公分以上，除防護緣外應加設安全護欄或護牆，總高度不得小於 1.1 公尺。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	排水格柵	人行道上應避免設置排水溝進水格柵或蓋板，無法避免時，格柵長邊應與行進方向垂直，開孔短邊不得大於 1.3 公分；蓋板宜具止滑特性。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	車阻	設置淨間距應達 1.5 公尺，且不得影響通行動線。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

三、路緣斜坡及導盲設施

項次	項目	規範	檢核結果及說明	勾稽									
				符合	未符合								
1	動線	路緣斜坡應配合無障礙通路之動線與行人穿越道位置對齊，並平緩順接。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
2	斜坡淨寬	路緣斜坡之淨寬不包括側坡之寬度應大於 1.2 公尺，側坡鋪面應與主坡範圍採用不同材質或顏色配置，以利用路人判視範圍。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
3	斜坡坡度	<p>路緣斜坡坡度應小於 8.33%(1:12) 高低差小於 20 公分者，其坡度得酌予放寬，並參照下表規定設置。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">高低差</td> <td style="text-align: center;">≤20cm</td> <td style="text-align: center;">≤5cm</td> <td style="text-align: center;">≤3cm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">坡度</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> </table>	高低差	≤20cm	≤5cm	≤3cm	坡度	10%	20%	50%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高低差	≤20cm	≤5cm	≤3cm										
坡度	10%	20%	50%										
4	坡頂橫坡度	斜坡頂所連接之人行道或坡頂平臺，其橫坡度不得大於 5%。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5	整齊邊界線	無障礙通路之一側或兩側應具備足供視障者依循前進之整齊邊界線。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		整齊邊界線應採直線與直角設計，避免不易察覺之弧度，並保持完整與連續性。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		利用地面鋪材提供整齊邊界線時，其顏色、材質、觸感或敲擊聲必須與相鄰地面呈現明顯差異或對比，足供視障者辨識，據以導引前進。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
6	人行天橋或地下道階梯警示帶	人行天橋或地下道階梯出入口應設置警示帶，其寬度應與階梯出入口相同；縱向深度 30 公分以上；距離終端梯級 30 公分。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		警示帶之顏色、觸感或敲擊聲應與鄰接地面有明顯對比，材質應具備堅實、穩固及止滑之特性。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		導盲磚及引導磚之突起形狀、尺度及排列法，請參考 CNS15473 規定辦理。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

四、路緣斜坡之定位磚及警示帶(建議事項)

項次	項目	規範	檢核結果及說明	勾稽	
				符合	未符合
1	路緣斜坡 定位磚	路緣斜坡宜設置定位磚，位置應設置於遠離路口處並對準行穿線，方向應垂直步行方向。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		定位磚長度以 120 公分至 1/2 行穿線為原則，深度 60 公分；最靠近路緣石處，宜保持 30 公分以上距離，以不超過 90 公分為原則。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		導盲磚及引導磚之突起形狀、尺度及排列法，請參考 CNS15473 規定辦理。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	路緣斜坡 警示帶	警示帶深度 60 公分，長度以人行道全寬為原則；警示帶設置離定位磚宜小於 120 公分，若大於 120 公分應用引導磚連接，且引導路徑上不得有其他障礙物。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		導盲磚及引導磚之突起形狀、尺度及排列法，請參考 CNS15473 規定辦理。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	路緣斜坡 設置	路緣斜坡宜以雙向斜坡道取代扇形斜坡道，坡頂平台寬度宜 ≥ 1.2 公尺。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

檢核單位/人員：